

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme
nach FW 309 Teil 1
des Wärmeversorgungssystems

Baugebiete im Süden von Brühl

der
Stadtwerke Brühl GmbH
Engeldorfer Str. 2
50321 Brühl

Primärenergiefaktor $f_{p,FW}$ = 0,60

Berechnungsart: FW 309-1 (Mai 2014)
Datenbasis: Planungsdaten
Planungsstand: 13.06.2017
Brennstoffeinsatz: Erdgas

Die Bescheinigung ist gültig¹⁾ bis zum : 13.06.2024

Aachen, den 13.06.2017



Dipl.-Ing. Bernd Waschulewski
 f_p -Gutachter-Nr.: FW 609 - 308

¹⁾ Die Gültigkeitsdauer bleibt unberührt von Änderungen der Primärenergiefaktoren der eingesetzten Brennstoffe, des Strommixes und des Verdrängungsmixes.
Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes der betrachteten Anlage ist Kap. 2.1 der "Geschäftsordnung für die Bescheinigung über die energetische Bewertung von Fernwärme nach FW 309-1" (Stand: Juni 2017) zu beachten.